



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" СВРЉИГ

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА, НАЧИНУ И ОБИМУ ПРЕГЛЕДА
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Сврљиг, октобар 2019. године

У складу са чл. 119. Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Сл. гл. СРС", бр. 21/89) Управни одбор ПУ "Полетарац" Сврљиг на седници одржаној дана 18.10.2019 доноси

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА, НАЧИНУ И ОБИМУ ПРЕГЛЕДА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Члан 1.

Преглед и испитивање стања примењених мера заштите од електричног удара врши се:

1. током постављања електричних инсталација и/или када је завршена, али пре пре пуштања у погон
2. након реконструкција и
3. периодично на 3 године

Члан 2.

Дневни прегледи које врше сви запослени на својим местима рада (пре почетка рада, у току рада и на крају рада):

- 1.Провере да нема физичког оштећења изолације напојних водова/каблова
- 2.Начин вођења електричних водова/каблова (да нису вођени по поду на местима пролаза без механичке заштите)
- 3.Провера да нема физичког оштећења кућишта прикључница, промена боје места прикључења утијача, промена боје каблова
- 4.Близину извора топлоте у односу на електричну опрему, напојне водове
- 5.Начин прикључења опреме (да ли има варничења при укључењу утикача у прикључницу, укључење/искључење прекидача)
- 6.Провера оптерећења напојних каблова, продужних каблова
- 7.Исправност уређаја за искључење електричног напајања (прекидачи, тастери за укључење искључење, тастер за хитно искључење)

Члан 3.

Трогодишњи преглед и испитивање електричних инсталација врши овлашћено стручно правно лице. Предмет и метода испитивања треба да буде у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 - испр. и "Сл. лист СРЈ", бр. 28/95) поглавље ИВ Поступак и начин контролисања и верификације својстава, карактеристика и квалитета електричних инсталација од члана 189. до члана 198.

О извршеном прегледу и испитивањима правно лице, које је извршило преглед и испитивање издаје извештај или стручни налаз са констатацијом да ли су електричне инсталације изведене у складу са техничким прописима, српским стандардима и правилницима.

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе.

Председник Управног одбора

Јулија Марковић